



Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

LIDLAUKU STANDARTU UN DROŠĪBAS DAĻA

Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes novads, LV- 1053, tālr. 67830936, caa@caa.gov.lv, www.caa.lv

Mārupes novadā

14.04.2026

Nr.01-8/758

Uz 08.04.2026. Nr. LA1048-OUT-011

SIA "Supren"

Par vēja elektrostaciju parka izbūves ieceri Jēkabpils novada Mežāres un Vīpes pagastos

Valsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk - Civilās aviācijas aģentūra) 2026.gada 8.aprīlī saņēma Jūsu iesniegumu, ar kuru tiek lūgts izvērtēt un informēt par paredzētās darbības ierobežojumiem vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) parka iecerei, ar kuru plānots izbūvēt Vēja parku un ar to saistīto infrastruktūru Jēkabpils novada Mežāres un Vīpes pagastos, uzstādot līdz 25 jaunākās paaudzes vēja elektrostacijām.

Civilās aviācijas aģentūras Lidlauku standartu un drošības daļa, izskatot Jūsu sniegto informāciju par potenciālo VES parka būvniecību, secina, ka šobrīd nav saskatāmi principiāli iebildumi pret VES parka izveidi norādītajās vietās, ņemot vērā, ka tas neatradīsies sertificētu civilās aviācijas lidlauku tiešā tuvumā.

Plānoto VES kopējais augstums pie minētās jaudas pārsniegs 100 metrus virs to atrašanās vietas augstuma, līdz ar to minētās elektrostacijas būs gaisa kuģu lidojumiem bīstami šķēršļi un atbilstoši likuma “Par aviāciju” 41.panta nosacījumiem to būvēšanai būs nepieciešams saņemt Civilās aviācijas aģentūras atļauju un tehniskos noteikumus, kā arī tās būs jāmarķē un jāapriko ar aizsarggaismām.

Ietekmes uz vidi novērtējuma procesā nepieciešams veikt konsultācijas arī ar VAS “Latvijas gaisa satiksme” par minētā vēja parka izvietojumu un tā iespējamo ietekmi uz lidojumu drošumu un navigācijas iekārtu spēju atbilstoši funkcionēt, lai ievērotu ierobežojumus un nosacījumus, kas minēti 2012. gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 415 “Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap civilās aviācijas drošībai paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem” un no tiem izrietošās prasības.

Tiklīdz vēja elektrostaciju parka attīstītajam būs zināmi precīzi VES parametri jeb vēja elektrostaciju izvietojums, skaits un to raksturlielumi, kā arī veikts ietekmes uz vidi novērtējums un saņemts plānoto vēja elektrostaciju saskaņojums no VAS “Latvijas gaisa satiksme”, lūdzam iesniegt Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamu objektu būvēšanai Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumu Nr.120 „Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošumam potenciāli bīstamus objektus un veic gaisa kuģu lidojumiem bīstamu objektu uzskaiti” noteiktajā kārtībā.

Daļas vadītājs

R.Bisenieks

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Bisenieks, 60001671